

ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/1406/09-212/10/CPD/- - Classification Assessment

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza della direttiva 89/106/CEE della Comunità Economica Europea, del 21 Dicembre 1988 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (CPD) aggiornata con la direttiva 93/68/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 22 luglio 1993, si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product:

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N°. 1406/09-212.0DC0050/10 Reaction to fire classification report n°.

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA Classification on behalf of **TECNASFALTI S.r.l.**

Via dell'Industria, 12 - 20080 CARPIANO (MI) - Italy

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE Trade name of the material

**ISOLMANT PERFETTO 50CG ISOLMANT PERFETTO 50TR
ISOLMANT PERFETTO 20CG ISOLMANT PERFETTO 20TR**
(Spessore / Thickness: from 20 mm to 50 mm)

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard Non applicabile / Not applicable

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard

EN 13501-1: 2009

Fire classification of construction products and building elements -
Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
(Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione -
Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prove di reazione al fuoco)

CLASSIFICAZIONE / Classification

B-s2, d0

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:
Elemento di parete o soffitto, non in aderenza ad alcun tipo di supporto (con air gap)

Il Laboratorio non è stato coinvolto in nessuna attività di campionamento.

The above reported classification is valid for the following actual end use:

Wall or ceiling element, not laid on any kind of support (with air gap)

The Laboratory has not been involved in any sampling activity.

Prato, 07/04/2010

Il Responsabile Certificazione
The Certification Manager
Dott. Massimo Borsini

Direttore Tecnico
The Technical Director
Dott. Luca Ermini

Valid until: 06/04/2015



Le prove sono state eseguite in
accordo all'accreditamento EN 17025
Tests has been carried out in
accordance to accreditation EN 17025

Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio.

Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.